

台南市地區變電所電磁場量測結果

資料更新日期 民國113年1月

變電所	所在地(00路)	量測年度	量測結果 (毫高斯， mG)
龍崎E/S	台南市龍崎區楠坑里	111	2.8~120.0
山上P/S	台南市山上區豐德里隙子口	110	0.8~81.5
二甲D/S	台南市歸仁區武東里中正南路	112	0.1~5.7
台南P/S	台南市東區仁和路	111	1~35.0
仁德D/S	台南市仁德區中山路	111	0.4~20.3
延平D/S	台南市南區南寧街	111	1.4~23.7
新化D/S	台南市新區區永就村永新路	110	2.0~66.0
小北D/S	台南市北區民德路	110	1.1~9.0
鹽行D/S	台南市永康區大橋一街	111	3.2~22.3
忠孝D/S	台南市東區崇明里大同路	110	1.1~34.4
三竹D/S	台南市新市胡環西路	110	0.6~27.8
和順D/S	台南市安南區館前南路	110	0.2~39.7
南科E/S	台南市善化區南科北路	112	0.6~30
道爺D/S	台南市新市區豐華里堤塘港路	110	0.2~8.8
豐華D/S	台南市新市區豐華里	112	1.5~43.2
安南P/S	台南市中華北路	110	0.3~80.0
南濱D/S	台南市本田街	110	0.7~11.3
鹿耳D/S	台南市安南區鹿耳里2鄰鹿耳一路	110	0.1~3.6
新營P/S	台南市新營區太子路	110	0.5~15.6
柳營D/S	台南市柳營區義士路	110	0.4~15.0
下營D/S	台南市下營區16甲	110	0.8~3.2
府城D/S	台南市安平區健康路	111	0.5~4
王行D/S	台南市永康區金專一路	111	0.7~81
官田S/S	台南市官田區二鎮村工業路	111	2.5~17.9
隆田S/S	台南市官田區隆本里勝利路	111	3.2~41.2
新東S/S	台南市新營區土庫里卯舍路	111	0.3~25.2
麻豆S/S	台南市麻豆區興國路	111	1.3~57.5
白河S/S	台南市白河區新厝	111	2.1~69.2
新西S/S	台南市新營區新工路	111	23~146
學甲S/S	台南市學甲區煥昌里中正路	111	5.8~144
永華S/S	台南市北門區北門村舊埕	111	0.6~15.4
善化S/S	台南市善化區光文里大成路	111	2.8~90
保安S/S	台南市仁德區保安里民生路	111	0.8~16.8
後甲S/S	台南市東區後甲里裕農路621巷	111	3~31.1
開元S/S	台南市北區東豐路305巷	111	0.9~20.4
歸仁S/S	台南市歸仁區看東里中山路一段	111	2.2~25.6
新市S/S	台南市新市區永就里中山路	111	2.4~97
光洲S/S	台南市南區彰南里中華西路一段	111	0.2~59.4
大灣S/S	台南市永康區西灣里永大路二段	111	0.5~20.4
永康S/S	台南市永康區埔園里四維街	111	1.3~25
健康S/S	台南市南區光明里中華西路一段	111	0.8~36.1

運河S/S	台南市安平區平安里一鄰安平路	111	0.7~34.4
南化S/S	台南市南化區北寮里	111	0.7~23.3
山頂S/S	台南市山上區山上里	111	0.6~25.6
安順S/S	台南市安南區頂安里怡安路二段	111	3.5~57.1
佳里S/S	台南市佳里區六安里	111	1.1~24.2
車行S/S	台南市永康區王行里興工路	111	1.8~28.5