

# 嘉義縣地區變電所電磁場量測結果

資料更新日期 民國113年1月

變電所	所在地(00路)	量測年度	量測結果 (毫高斯，
嘉民E/S	嘉義縣民雄鄉三興村	111	2.0~54.2
嘉義P/S	嘉義縣竹崎鄉灣橋村	112	0.5~23.1
太鐵D/S	嘉義縣太保市崙頂里橋子頭	110	0.1~9.5
糠榔D/S	嘉義縣朴子市故宮大道	110	0.2~3.3
義竹D/S	嘉義縣義竹鄉東光村14鄰新庄53號	110	0.8~16.9
三和S/S	嘉義縣大林鎮三和里林仔頭	111	3.9~43.8
大寮S/S	嘉義縣布袋鎮東港里埔仔厝	111	8.4~418
水上S/S	嘉義縣水上鄉三鎮村三鎮路	111	0.5~22
民雄S/S	嘉義縣民雄鄉興南村工業三路	111	1.4~41.9
朴子S/S	嘉義縣朴子市平和路	111	2.0~57
竹崎S/S	嘉義縣竹崎鄉鹿滿村頂溪心	111	0.1~36.5
秀林S/S	嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街	111	1.0~56
和睦S/S	嘉義縣中埔鄉和睦村	111	1.3~14.6
東石S/S	嘉義縣東石鄉圍潭村9鄰雙連潭	111	0.5~13.7
新港S/S	嘉義縣新港鄉潭大村7鄰大竹圍	111	2.9~305
新塭S/S	嘉義縣布袋鎮復興里新塭	111	1.5~23.4
嘉太S/S	嘉義縣太保鄉北港路二段	111	2.8~180
奮起S/S	嘉義縣竹崎鄉中和村奮起湖	111	0.4~30.9
頭橋S/S	嘉義縣民雄鄉興南村工業三路	111	2.5~61.4
嘉埔S/S	嘉義縣大埔鄉茄苳村竹圍仔	111	0.3~42.8