

範例

台灣電力公司

包燈力(新設)用電登記單

本人已明瞭本供電契約之內容已詳載於貴公司營業規章、電價表及線路設置費收費率表，經審閱上項內容後，願依其相關約定用電，請惠予供電。 此致

台灣電力公司 區營業處

大章

小章

用電戶名： 新北市府府○○○○

簽章：

用電地址 2 4 2： 新北市坪林區坪林街101號

身份證號碼/營利事業統一編號：

通訊地址

電話號碼： 02-23661234

中華民國 111 年 10 月 1 日

預定用電日期：111年10月10日

右列各欄由本公司填寫	整理號碼										
	登記號碼										
	受理號碼										
卡別	用戶電號										檢算號
	區處	營業區	戶號			分號					
1	2	3	4	5	6	9			10	11	12
F											

設備容量	力	24										29
	熱	30										35
	燈	36										41
	合計											

用電用途	LED交指燈
------	--------

適用範圍：
2. 1. 增設、減少燈具、容量變更、廢止及各種用電變更、交通指揮燈改按容量計費、具數更正只填有變動之增減數量、負數用紅字填報。

右列註有「※」號項下各欄請用戶填寫	卡	※ 名稱												501 600VA		601 700VA		701 800VA		801 900VA		901 1000VA		1001VA 以上		超一千伏安 計費單位		
	每具	容量	60VA以下		61-100VA			101-200VA			201-300VA			301-400VA			401-500VA											
	※ 既設數量	數量																										
	※ 變更後數量	數量																										
	22	增減	23	27	28	32	33	37	38	42	43	47	48	52	53	55	56	58	59	61	62	64	65	67	68	70	71	74
	2	數量																										
	使用電器名稱	其他小型器具	鐵器		路簽信號器		鐵路警報器		交通指揮燈(LED/節能標章公用路燈)		合計容量(kW)		配電場所		(1)警報器		(2)警報器		(3)警報器									
	※ 既設數量	容量	具數	容量	具數	容量	具數	容量	具數	最大入力數(w)					容量	具數	容量	具數	容量	具數								
	※ 變更後數量									0	0	2	0															
	增/減數量	超基本容量計費單位	具數	超基本容量計費單位	具數	超基本容量計費單位	具數	130VA																				
	75	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	91	92	97	98	103										
									2	6	0	0	0	0	2	6	0	0										
新設 / 變更後											送(停)電日期				用戶簽章認證													
契約種類	用電種類	夜/日夜供電	收費日	收費帳戶	收費區	縣/市	供電饋線		停電別	轉帳/軍種	轉帳單位	用戶類別	特殊計費種類	年	月	日	變動別	大章		小章								
35	36	37	38	39	40	41	43	44	45	46	49	50	51	52	54	55	56	13	15	16	17	18	19	20	21			

審核人

核定人

(正面)

證 件 名 稱	證 名 稱				審 查 人	一、代號說明(未列表部分請詳見電費開票手冊)									
	核 准 及 文 期 號						代 號	說 明	代 號	說 明	代 號	說 明	代 號	說 明	
應 收 費 用	種 類	線路設置費			合 計	變 動 別	00	新設	01	分戶	14	復電	40	增設	
	金 額	元	元	元			41	減少燈具	42	容量變更	80	暫停全部用電	81	廢止	
外 線 工 程	要		不要			契 約 種 類	0	包燈	B	包用電力	21	契約用電別變更	5	非營業用 交通指揮燈 (按組計費)	
	金 額	元	元	元			0	公用路燈	1	單眷用電		2			軍事機關
供 電 方 式	相		線		伏特	日 夜 夜間供電	6	營業用	7	工程用	8	事業用	A		
產 權 分 界 點							B	交通指揮燈 (按容量計費)	F	LED/節能標章 公用路燈					
變 壓 器 桿 號	幹		號分歧		號	停 電 別	1	夜間供電	2	日夜間供電					
接 戶 線	幹		號分歧		號		空 白	可停用戶	1	不可停用戶					
						特 殊 計 費 種 類	S	節能標章公用路燈							
單 據 小 條 黏 貼 處					二、電燈入力容量換算表 [日光燈、水銀燈、霓虹燈、數字型電鐘及LED等器具之容量 包括其燈管及附屬設備計算，每一入力伏安視作一瓦]										
					種 類	銘 牌 容 量	換 算 入 力 容 量								
備 註					日 光 燈	20W 30W 40W	高 功 率 型		110V普通型		220V普通型				
							25VA 40VA 50VA	35VA 55VA -	60VA 75VA -						
備 註					水 銀 燈	40W 75W或80W 100W 200W 300W 400W 700W 1000W	50VA 90VA 110VA 220VA 330VA 440VA 770VA 1100VA		※ 「用戶用電設備裝置規則」第129條規定： 40瓦以上(包括40瓦)之燈管應使用功 率因數90%以上之高功因安定器。 ※ 實際入力與上列換算容量相差懸殊 時，按實測入力(VA)計算。						
服 務 所	營 業 登 記	設 計	查 定	通 知 繳 費	收 費	外 線 竣 工	收 竣 工 單	檢 驗 送 電	用 電 記 錄 卡	核 算					