

二次變電所主變壓器裝置容量及負載

備註說明：

1. 主變裝置容量：正式主變總容量，臨、移變不計入。
2. 主變可靠容量：變電所所內一台變壓器故障時，得由其所內正式、健全之變壓器轉供，而維持正常之供電。
3. 本表資料僅供普高、特高大用戶於投資、設廠計畫初期時參考。正式用電申請仍請應依現行營業規則提出。
4. 本表資料每年1月更新一次。

變電所名	轄屬區營業處	所在地	供電範圍	主變裝置容量(MVA)	主變可靠容量(MVA)	前一年主變最大負載(MVA)	備註
基隆S/S	基隆區處	基隆市仁二路	基隆市仁愛區、信義區、中正區等市中心。	75	50	44.8	
北祥S/S	基隆區處	基隆市中正路	基隆市中正區、基隆港東岸碼頭、信義區部份。	50	25	18.6	
安樂S/S	基隆區處	基隆市西定路	基隆市安樂區、中山區部份、仁愛區部份。	75	50	41.2	
仙洞S/S	基隆區處	基隆市中山三路	基隆市中山區部份、基隆港西岸碼頭。	25	0	11.5	
外港S/S	基隆區處	基隆市光華路	基隆市中山區、太白莊、港西碼頭、協和電廠。	25	0	7.2	
武崙S/S	基隆區處	基隆市武訓街	基隆市武崙工業區、安樂社區、安樂區部份。	75	50	42.2	
福祿S/S	基隆區處	基隆市教忠街	基隆市仁愛區、信義區、中正區。	50	25	10.8	
暖暖S/S	基隆區處	基隆市水源路	基隆市暖暖區、七堵區部份、仁愛區部份。	50	25	28.2	
六堵S/S	基隆區處	基隆市工建路	基隆市七堵區部份、六堵工業區、百福社區。	50	25	27.5	
瑞芳S/S	基隆區處	新北市瑞芳區明燈路	新北市瑞芳區；基隆市信義區部份、中正區部份。	50	25	18.3	
頂坪S/S	基隆區處	新北市瑞芳區頂坪路	瑞芳工業區；基隆市暖暖區部份。	50	25	29.3	
雙溪S/S	基隆區處	新北市雙溪區中正路	新北市雙溪區、貢寮區部份。	50	25	4.4	
菁桐S/S	基隆區處	新北市平溪區雙菁路	新北市平溪區。	25	0	2.8	
中幅S/S	基隆區處	新北市萬里區中幅路	新北市萬里區、核二廠；基隆市安樂區部份。	50	25	21.5	
金山S/S	基隆區處	新北市金山區中正路	新北市金山區、萬里區部份、核一廠。	50	25	22.9	
茂林S/S	基隆區處	新北市石門區乾華里	新北市石門區、三芝區。	50	25	18.6	
龍峒S/S	北市區處	台北市迪化街二段	環河北路以東、承德路以西、中山高速公路以南、民權東路以北	50	25	22.0	
中山S/S	北市區處	台北市林森北路	捷運淡水線以東、吉林路以西、民權東路以南、南京東路以北	75	50	38.6	
建成S/S	北市區處	台北市太原路	環河北路以東、捷運淡水線以西、民權東路以南、南京西路以北	75	50	23.8	
古亭S/S	北市區處	台北市南昌路	環河快速道路以東、新生南路以西、忠孝東西路以南、辛亥路以北	50	25	24.3	
萬華S/S	北市區處	台北市大理街	環河快速道路以東、重慶南路以西、忠孝西路以南、辛亥路以北	50	25	20.2	
興雅S/S	北市區處	台北市永吉路	光復北路以東、中坡北路以西、八德路以南、忠孝東路以北	75	50	30.8	
農安S/S	北市區處	台北市農安街	承德路以東、吉林路以西、中山高速公路以南、民生東路以北	75	50	51.7	
六張S/S	北市區處	台北市基隆路三段	建國南路以東、基隆路莊敬路吳興街以西、信義路以南、辛亥路以北	50	25	24.9	
四平S/S	北市區處	台北市四平街	新生北路以東、龍江路以西、長春路以南、忠孝東路以北	75	50	50.1	
撫遠S/S	北市區處	台北市塔悠街	三民路以東、塔悠路以西、民生東路松河街以南、南京東路永吉路以北	50	25	21.0	
草漯S/S	桃園區處	觀音鄉觀音工業區成功路二段	觀音大園地區	75	75	31.6	
中工S/S	桃園區處	中壢市中壢工業區東園路	中壢內壢地區	100	75	38.2	增設臨變25MVA*1因應

變電所名	轄屬區營業處	所在地	供電範圍	主變裝置容量(MVA)	主變可靠容量(MVA)	前一年主變最大負載(MVA)	備註
普仁S/S	桃園區處	中壢市後興路二段	中壢內壢地區	100	75	59.4	增設臨變25MVA*1因應
內壢S/S	桃園區處	中壢市興仁里	中壢內壢地區	75	50	56.8	增設臨變25MVA*1因應
過嶺S/S	桃園區處	中壢市過嶺里	中壢新屋地區	75	50	42.6	增設臨變25MVA*1因應
新屋S/S	桃園區處	新屋鄉清華村	新屋楊梅地區	75	50	37.7	增設臨變25MVA*1因應
幼獅S/S	桃園區處	楊梅鎮青山里	新屋楊梅地區	100	50	63.6	增設臨變25MVA*2因應
高榮S/S	桃園區處	楊梅鎮高獅路	新屋楊梅地區	75	75	46.4	
平鎮S/S	桃園區處	平鎮市平鎮工業區	平鎮龍潭地區	125	50	46.9	增設臨變25MVA*3因應
佳安S/S	桃園區處	龍潭鄉佳安村	平鎮龍潭地區	50	50	24.5	
笨港S/S	桃園區處	新屋鄉笨港村	新屋楊梅地區	75	75	34.6	
東埔S/S	桃園區處	桃園市力行路	桃園市地區	75	50	59.5	增設臨變25MVA*1因應
汴園S/S	桃園區處	桃園市鹽庫街	桃園龜山地區	125	75	78.0	增設臨變25MVA*2
嶺頂S/S	桃園區處	龜山鄉茶專路	桃園龜山地區	75	50	54.3	增設臨變25MVA*1因應
大華S/S	桃園區處	蘆竹鄉大竹村大新路	蘆竹大園地區	125	75	77.6	增設臨變25MVA*2因應
南臨S/S	桃園區處	蘆竹鄉山鼻村	蘆竹海湖地區	50	0	35.7	臨時變電所
廣興S/S	桃園區處	八德市建國路	八德大溪地區	100	75	73.0	增設臨變25MVA*1因應
大涌S/S	桃園區處	八德市富榮街	八德大溪地區	125	50	79.3	增設臨變25MVA*3因應
福安S/S	桃園區處	大溪鎮福安里	大溪復興地區	50	50	27.3	
榮華臨S/S	桃園區處	復興鄉高坡村	大溪復興地區	12.5	0	6.1	臨時變電所
大園S/S	桃園區處	大園鄉大園工業區	觀音大園地區	50	50	29.9	
田心S/S	桃園區處	大園鄉北港村	觀音大園地區	75	75	26.0	
福林S/S	新竹區處	新竹市	新竹市北區	25	0	8.9	
公園S/S	新竹區處	新竹市	新竹市東區、北區、香山區	50	25	34.3	
龍水S/S	新竹區處	新竹縣竹東鎮	新竹市東區、新竹縣竹東鎮、峨眉鄉、北埔鄉、寶山鄉	75	50	42.0	
湖口S/S	新竹區處	新竹縣湖口鄉	新竹縣湖口鄉、新豐鄉、桃園市新屋區、楊梅區	75	50	64.9	已增設臨變25MVA*1因應
松林S/S	新竹區處	新竹縣新豐鄉	新竹縣湖口鄉、新豐鄉、竹北市	75	50	43.2	
湖工S/S	新竹區處	新竹縣湖口鄉	新竹縣湖口鄉新竹工業區、竹北市	75	50	45.9	已增設臨變25MVA*1因應
新工(臨)S/S	新竹區處	新竹縣湖口鄉	新竹縣湖口鄉新竹工業區	0	0	75.6	臨時變電所；已增設臨變25MVA*6因應
竹北S/S	新竹區處	新竹縣竹北市	新竹縣竹北市、芎林鄉、新埔鎮	75	50	93.2	已增設臨變25MVA*2因應
新埔S/S	新竹區處	新竹縣新埔鎮	新竹縣新埔鎮、湖口鄉、湖口鄉新竹工業區、芎林鄉、竹北市	75	50	66.6	已增設臨變25MVA*1因應
關西S/S	新竹區處	新竹縣關西鎮	新竹縣關西鎮、新埔鎮、橫山鄉	75	50	36.2	
竹東S/S	新竹區處	新竹縣竹東鎮	新竹縣竹東鎮、尖石鄉、橫山鄉、五峰鄉、北埔鄉、峨眉鄉	75	50	40.3	

變電所名	轄屬區營業處	所在地	供電範圍	主變裝置容量(MVA)	主變可靠容量(MVA)	前一年主變最大負載(MVA)	備註
香山S/S	新竹區處	新竹市	新竹市香山區、東區、北區、新竹縣寶山鄉	75	50	46.4	已增設臨變25MVA*1因應
南勢S/S	新竹區處	新竹市	新竹市北區	75	50	46.2	
港南S/S	新竹區處	新竹市	新竹市北區、香山區	75	50	52.2	
尖石S/S	新竹區處	新竹縣尖石鄉	新竹縣尖石鄉	25	0	7.4	
五華S/S	新竹區處	新竹縣橫山鄉	新竹縣芎林鄉、竹東鎮、橫山鄉	75	50	39.4	
九德S/S	台中區處	台中市烏日區中山路	烏日區、大里區	75	50	45.0	
大甲S/S	台中區處	台中市大甲區中山路	大甲區、大安區	100	75	62.9	
大肚S/S	台中區處	台中市大肚區文昌路	大肚區	50	25	33.5	
大里S/S	台中區處	台中市大里區國中路	大里區、太平區	75	50	38.9	
中東S/S	台中區處	台中市東區育英路	東區、太平區	75	50	47.8	
中區S/S	台中區處	台中市中區自由路	中區、南區	25	0	18.8	
王田S/S	台中區處	台中市大肚區中和村	大肚區、烏日區	75	50	34.5	
北屯S/S	台中區處	台中市北屯區文心路	北區、北屯區	75	50	27.5	
台中S/S	台中區處	台中市北區雙十路	中區、北區	50	25	21.6	
后豐S/S	台中區處	台中市后里區三豐路	后里區	100	75	27.0	
自由S/S	台中區處	台中市中區自由路	中區、南區	75	50	33.8	
西屯S/S	台中區處	台中市西屯區文華路	西屯區、大雅區	75	50	40.3	
沙鹿S/S	台中區處	台中市沙鹿區七賢路	沙鹿區、清水區	75	50	33.6	
東海S/S	台中區處	台中市西屯區工業區	西屯區(台中工業區)	75	50	18.9	
東勢S/S	台中區處	台中市東勢區中新街	東勢區、新社區	75	50	21.0	
栗林S/S	台中區處	台中市潭子區中山路	潭子區、豐原區	100	75	54.3	
神岡S/S	台中區處	台中市神岡區中山路	神岡區	100	75	81.0	
國中(臨)S/S	台中區處	台中市大里市國中路	大里區、太平區	75	50	42.7	臨時變電所
梧棲S/S	台中區處	台中市清水區	梧棲區、沙鹿區	75	50	34.6	
清泉S/S	台中區處	台中市清水區光華路	清水區、沙鹿區	50	25	30.7	
瑞峰S/S	台中區處	台中市西屯區工業區	南屯區(台中工業區)	75	50	41.9	
潭子S/S	台中區處	台中市潭子區中山路	潭子區	50	25	19.9	
龍泉S/S	台中區處	台中市龍井區沙田路	龍井區、沙鹿區	75	50	39.7	
嶺東S/S	台中區處	台中市西屯區工業區	南屯區(台中工業區)	50	25	18.1	
豐二S/S	台中區處	台中市豐原區市水源路	豐原區	75	50	50.5	
關連S/S	台中區處	台中市梧棲區自強路	梧棲區	75	50	28.4	

變電所名	轄屬區營業處	所在地	供電範圍	主變裝置容量(MVA)	主變可靠容量(MVA)	前一年主變最大負載(MVA)	備註
社頭S/S	彰化區處	彰化縣社頭鄉	社頭鄉、永靖鄉、埔心鄉、田中鎮、田尾鄉	100	75	61.0	
草湖S/S	彰化區處	彰化縣芳苑鄉	芳苑鄉、埔鹽鄉、二林鎮、福興鄉	50	25	20.6	
溝墘S/S	彰化區處	彰化縣鹿港鎮	鹿港鎮、和美鎮、秀水鄉、彰化市、線西鄉、福興鄉	75	50	51.4	
伸港S/S	彰化區處	彰化縣伸港鄉	伸港鄉、線西鄉	75	50	32.9	
二水S/S	彰化區處	彰化縣田中鎮	二水鄉、田中鎮、北斗鎮、溪州鄉	75	50	24.0	
北斗S/S	彰化區處	彰化縣北斗鎮	北斗鎮、溪州鄉、溪湖鎮、埤頭鄉、田尾鄉、永靖鄉、田中鎮	75	50	43.9	
芳苑S/S	彰化區處	彰化縣芳苑鄉	芳苑鄉、二林鎮、大城鄉	75	50	44.2	
埔鹽S/S	彰化區處	彰化縣埔鹽鄉	埔鹽鄉、福興鄉、溪湖鎮	75	50	34.1	
溪湖S/S	彰化區處	彰化縣溪湖鎮	溪湖鎮、埔鹽鄉、埔心鄉、埤頭鄉、田尾鄉	70	45	39.4	
二林S/S	彰化區處	彰化縣二林鎮	二林鎮、大城鄉、芳苑鄉、竹塘鄉、埤頭鄉	50	25	26.0	待大城D/S加入系統可改善。
溪州S/S	彰化區處	彰化縣溪州鄉	溪州鄉、埤頭鄉、竹塘鄉	100	75	44.3	
彰西S/S	彰化區處	彰化縣彰化市	彰化市、和美鎮、秀水鄉	75	50	49.5	
和美S/S	彰化區處	彰化縣和美鎮	和美鎮、伸港鄉、線西鄉、鹿港鎮	75	50	37.1	
彰南S/S	彰化區處	彰化縣彰化市	彰化市、花壇鄉	75	50	36.7	
員南S/S	彰化區處	彰化縣員林鎮	員林鎮、永靖鄉、埔心鄉	70	45	42.6	
大竹S/S	彰化區處	彰化縣彰化市	彰化市、芬園鄉	50	25	39.3	待彰竹D/S加入系統可改善。
大村S/S	彰化區處	彰化縣花壇鄉	大村鄉、花壇鄉	75	50	35.8	
福工S/S	彰化區處	彰化縣福興鄉	福興鄉、埔鹽鄉、秀水鄉、大村鄉、溪湖鎮、埔心鄉	75	50	54.1	
彰東S/S	彰化區處	彰化縣彰化市	彰化市	75	50	36.6	
鹿港S/S	彰化區處	彰化縣鹿港鎮	鹿港鎮、福興鄉、埔鹽鄉	75	50	41.8	
博愛S/S	嘉義區處	嘉義市	嘉義市後火車站至嘉義交流道區域	75	50	31.1	
水上S/S	嘉義區處	嘉義縣水上鄉	嘉義縣水上、鹿草、太保等鄉市	50	25	28.3	
秀林S/S	嘉義區處	嘉義縣民雄鄉	嘉義縣民雄工業區	75	50	52.4	
頭橋S/S	嘉義區處	嘉義縣民雄鄉	嘉義縣頭橋工業區	75	50	41.5	
後湖S/S	嘉義區處	嘉義市	嘉義市後湖工業區及東區	50	25	33.4	
和睦S/S	嘉義區處	嘉義縣中埔鄉	嘉義縣中埔、大埔、番路等鄉及嘉義市東區	75	50	47.5	
民雄S/S	嘉義區處	嘉義縣民雄鄉	嘉義縣民雄、大林、溪口等鄉鎮	75	50	36.0	
三和S/S	嘉義區處	嘉義縣大林鎮	嘉義縣大林、民雄、梅山等鄉鎮	150	125	57.7	
嘉太S/S	嘉義區處	嘉義縣太保市	嘉義縣嘉太工業區及新港、六腳、太保等鄉市	75	50	33.6	
朴子S/S	嘉義區處	嘉義縣朴子市	嘉義縣朴子、鹿草、太保(含縣治中心)等鄉市	75	50	29.3	
大寮S/S	嘉義區處	嘉義縣布袋鎮	嘉義縣布袋、義竹、東石等鄉鎮	50	25	32.7	

變電所名	轄屬區營業處	所在地	供電範圍	主變裝置容量(MVA)	主變可靠容量(MVA)	前一年主變最大負載(MVA)	備註
奮起S/S	嘉義區處	嘉義縣竹崎鄉	嘉義縣阿里山、竹崎(奮起、石卓)、番路等鄉	50	25	7.2	
東石S/S	嘉義區處	嘉義縣東石鄉	嘉義縣東石、布袋、六腳等鄉鎮	50	25	31.2	
新塢S/S	嘉義區處	嘉義縣布袋鎮	嘉義縣布袋、義竹等鄉鎮	50	25	23.6	
竹崎S/S	嘉義區處	嘉義縣竹崎鄉	嘉義縣竹崎、梅山、番路等鄉鎮	50	25	20.3	
新港S/S	嘉義區處	嘉義縣新港鄉	嘉義縣新港、六腳等鄉鎮	50	25	25.4	
嘉埔S/S	嘉義區處	嘉義縣大埔鄉	嘉義縣大埔鄉	50	25	1.9	
歸仁S/S	台南區處	台南市歸仁區看東村中山路一段	歸仁、仁德、關廟地區	75	50	76.1	已增設25MVA*2臨變因應。
安順S/S	台南區處	台南市安南區頂安里怡安路二段	安南、和順地區	75	50	59.6	
健康S/S	台南區處	台南市南區光明里中華西路一段	五期重劃區、安平工業區、金華路一帶	50	25	49.7	已增設25MVA*1臨變因應。
南化S/S	台南區處	台南市南化區北寮村	南化區、左鎮區、玉井區	50	25	15.8	
楠埔S/S	台南區處	台南市楠西區密枝村	楠西區、南化區、玉井區	12.5	0	6.4	
大灣S/S	台南區處	台南市永康區埔園村四維路	大灣重劃區、國光路、永大路、自強路、王行村、王厝村、土庫村一帶	75	50	58.5	
後甲S/S	台南區處	台南市東區裕農路	虎尾寮重劃區、裕農路、仁德地區、長榮路一、二段、東門路	75	50	52.4	
開元S/S	台南區處	台南市北區東豐路	東豐路、民生路、青年路、勝利路、開元路、北門路、中山路	25	0	9.3	
運河S/S	台南區處	台南市安平區安平路	五期重劃區、安平區、健康路、臨安路一帶	50	25	26.2	
光洲S/S	台南區處	台南市南區中華西路一段	安平工業區、喜樹及灣裡地區	50	25	57.1	已增設25MVA*1臨變因應。
永康S/S	台南區處	台南市永康區埔園村四維街	永康區、新化區部份地區	50	25	64.5	已增設25MVA*2臨變因應。
新市S/S	台南區處	台南市新市區永就村中山路	新市區、新化區部份地區	50	25	31.9	
山頂S/S	台南區處	台南市山上區山上村	山上區、新化區、新市區部份地區	50	25	33.1	
善化S/S	台南區處	台南市善化鎮光文里大成路	善化區、安定區、中榮村、蘇厝村	50	25	29.9	
保安S/S	台南區處	台南市仁德區保安村保安工業區	保安工業區、仁德、歸仁部份地區、田厝村	75	50	53.5	已增設25MVA*1臨變因應。
佳里S/S	台南區處	台南市佳里區六安里	佳里區、七股區、西港區、將軍區	75	50	114.7	已增設25MVA*4臨變因應。
車行S/S	台南區處	台南市永康區王行村興工路	車行工業區、龍潭村一帶、永康區中山北路一帶、新化區部份地區	75	50	66.7	已增設25MVA*1臨變因應。
嘉定S/S	高雄區處	高雄市茄苳區崎漏里民族路	茄苳區、永安區等部分地區	50	25	28.8	
永安S/S	高雄區處	高雄市永安區維新里	永安區、岡山區、路竹區等部分地區，永安工業區	75	50	50.0	
前鎮S/S	高雄區處	高雄市前鎮區中山3路	前鎮區、苓雅區部分地區	150	125	65.0	
鼓山S/S	高雄區處	高雄市鼓山區臨海2路	鼓山區、鹽埕區等部分地區	25	0	11.4	
鹽埕S/S	高雄區處	高雄市鹽埕區必忠街	鹽埕區、前金區部分地區	50	25	29.1	
新興S/S	高雄區處	高雄市新興區開封路	新興區、苓雅區、前金區、前鎮區等部分地區	50	25	21.8	
左營S/S	高雄區處	高雄市鼓山區鼓山3路	左營區、鼓山區、楠梓區部分地區	75	50	43.2	
梓官S/S	高雄區處	高雄市梓官區安厝里大舍東路	梓官區、彌陀區、橋頭區、岡山區、楠梓區等部分地區	75	50	54.2	

變電所名	轄屬區營業處	所在地	供電範圍	主變裝置容量(MVA)	主變可靠容量(MVA)	前一年主變最大負載(MVA)	備註
大崗S/S	高雄區處	高雄市岡山區協榮里介壽西路	岡山區	75	50	39.7	
大湖S/S	高雄區處	高雄市路竹區甲南里天祐路	路竹區、湖內區、阿蓮區等部分地區	75	50	53.4	
橋頭S/S	高雄區處	高雄市橋頭區芋寮里芋林路	橋頭區、岡山區、楠梓區等部分地區	75	50	52.6	
民族S/S	高雄區處	高雄市三民區	三民區、左營區等部分地區	100	75	68.0	
蚵港S/S	高雄區處	高雄市梓官區信蚵里通港路	梓官區、彌陀區、楠梓區等部分地區	50	25	12.1	
旗津S/S	高雄區處	高雄市旗津區中洲3路	旗津區	50	25	22.9	
里港S/S	屏東區處	屏東縣里港鄉	里港、高樹、九如、鹽埔地區	75	50	34.9	
內埔S/S	屏東區處	屏東縣內埔鄉	內埔、萬巒、竹田地區	50	25	24.2	
潮州S/S	屏東區處	屏東縣潮州鎮	潮州、竹田、崁頂地區	50	25	28.6	
林邊S/S	屏東區處	屏東縣林邊鄉	林邊、東港、佳冬、南州、新埤地區	75	50	28.1	
枋寮S/S	屏東區處	屏東縣枋寮鄉	枋寮、枋山地區	50	25	24.7	
枋山S/S	屏東區處	屏東縣枋山鄉	枋山、楓港地區	50	25	7.6	
恆春S/S	屏東區處	屏東縣恆春鎮	恆春、車城、滿州地區	50	25	25.9	
麟豐S/S	屏東區處	屏東縣內埔鄉	內埔工業區、麟洛地區	75	50	39.1	
萬丹S/S	屏東區處	屏東縣萬丹鄉	萬丹、竹田、新園地區	75	50	42.6	
興龍S/S	屏東區處	屏東縣新園鄉	烏龍、新園、東港地區	75	50	37.5	
復興S/S	屏東區處	屏東市	屏東工業區、屏東市區	50	25	18.6	
新園S/S	屏東區處	屏東縣鹽埔鄉	新園、鹽埔、高樹地區	75	50	35.0	
長治S/S	屏東區處	屏東縣長治鄉	麟洛、長治、龍泉、三地門地區	50	25	24.2	
太源S/S	屏東區處	屏東縣枋寮鄉	屏南工業區、佳冬、枋寮地區	75	50	52.2	
關山S/S	台東區處	關山鎮民權路	關山鎮、延平鄉、鹿野鄉、卑南鄉、池上鄉、海端鄉	50	25	7.9	
重安S/S	台東區處	成功鎮重安路	成功鎮、長濱鄉、東河鄉	50	25	5.7	
東河S/S	台東區處	東河鄉隆昌村3鄰	東河鄉、成功鎮、卑南鄉、台東市(富岡里)	50	25	6.0	
美崙S/S	花蓮區處	花蓮市精美路2號	民享、民意、美崙工業區	75	50	37.7	
北埔S/S	花蓮區處	花蓮縣秀林鄉景美村加灣	景美、順安、北埔、大漢、秀林、新城	75	50	23.5	
花港S/S	花蓮區處	花蓮縣新城鄉嘉新村	嘉里、嘉新、佳林、豐川、國聯、國強、國防	75	50	40.0	
花市S/S	花蓮區處	花蓮市中山路	花蓮市區	50	25	31.8	
光華S/S	花蓮區處	花蓮縣吉安鄉南濱路	光華、仁和、仁安、東昌、水璉、鹽寮、光華工業區	75	50	37.6	
光復S/S	花蓮區處	花蓮縣光復鄉大華村	光復全鄉、豐濱全鄉	50	25	8.4	
瑞穗S/S	花蓮區處	花蓮縣瑞穗鄉瑞祥村溫泉路	瑞穗全鄉、紅葉	50	25	10.3	
富里S/S	花蓮區處	花蓮縣富里鄉萬寧村	富里全鄉、古村、崙天	50	25	8.8	

變電所名	轄屬區營業處	所在地	供電範圍	主變裝置容量(MVA)	主變可靠容量(MVA)	前一年主變最大負載(MVA)	備註
宜蘭S/S	宜蘭區處	宜蘭市東港路	宜蘭市、員山鄉、礁溪鄉、壯圍鄉	75	50	31.8	
信義S/S	宜蘭區處	羅東鎮中正北路	羅東鎮，冬山鄉，五結鄉，三星鄉	100	75	69.2	含增設臨變25MVA*1
蘇澳S/S	宜蘭區處	蘇澳鎮中山路一段	蘇澳鎮，冬山鄉，南澳鄉	50	25	29.8	
頭城S/S	宜蘭區處	頭城鎮新興路	頭城鎮，礁溪鄉，坪林鄉	75	50	41.7	含增設臨變25MVA*1
龍德S/S	宜蘭區處	蘇澳鎮德興一路	蘇澳鎮，五結鄉，冬山鄉	75	50	38.3	
東澳S/S	宜蘭區處	南澳鄉東岳村東岳路	南澳鄉，蘇澳鎮	25	0	4.5	
大福S/S	宜蘭區處	壯圍鄉大福路二段	壯圍鄉、宜蘭市、礁溪鄉	75	50	42.7	
馬公S/S	澎湖區處	澎湖縣馬公市海埔路	馬公市、西嶼鄉、吉貝村、大倉村、員貝村、鳥嶼村	100	75	53.1	
湖西S/S	澎湖區處	澎湖縣湖西鄉尖山村	馬公市澎南地區、湖西鄉、白沙鄉	75	50	20.5	
桶后S/S	台北南區營業處	新北市烏來區 孝義村	新北市烏來區孝義村	0.5	0	0.0	
木柵S/S	台北南區營業處	台北市文山區 興隆路四段	台北市文山區、新北市新店區	75	50	35.2	
安康S/S	台北南區營業處	新北市新店區 德安里安豐路	新北市新店區	50	25	14.9	
博嘉S/S	台北南區營業處	台北市文山區 萬美街一段	台北市文山區、新北市深坑區	75	25	23.9	本變電所因房屋結構安全尚有疑慮，經本公司評估後建議#1主變(25MVA)斷不予以取裁。
永和S/S	台北南區營業處	新北市永和區 豫溪街	新北市永和區、中和區	50	25	44.2	
中和S/S	台北南區營業處	新北市中和區 南工路	新北市中和區、永和區、板橋區	100	75	62.3	
埔墘S/S	台北南區營業處	新北市板橋區 三民路	新北市板橋區、中和區、永和區	75	50	43.2	
土城S/S	台北南區營業處	新北市土城區 永寧路	新北市土城區	50	25	32.8	
深坑S/S	台北南區營業處	新北市深坑區 北深路	新北市深坑區、石碇區、臺北市文山區、南港區	75	50	25.0	
板橋S/S	台北南區營業處	新北市土城區 金城路	新北市土城區、板橋區、中和區	50	25	34.4	
江翠S/S	台北南區營業處	新北市板橋區 雙十路	新北市板橋區	100	75	69.1	
士林S/S	台北北區營業處	台北市士林區中山北路	台北市士林區	100	75	51.9	含增設臨變25MVA*1
石牌S/S	台北北區營業處	台北市石牌路二段	台北市北投區	75	50	52.6	
北投S/S	台北北區營業處	台北市北投區復興四路	台北市北投區	75	50	51.0	
淡水S/S	台北北區營業處	新北市淡水區英專路	新北市淡水區	100	50	64.6	含增設臨變25MVA*2
東興S/S	台北北區營業處	台北市南港區忠孝東路	台北市南港區	125	75	50.8	含增設臨變25MVA*2
內湖S/S	台北北區營業處	台北市內湖區港墘路	台北市內湖區	100	75	40.1	含增設臨變25MVA*1
社子S/S	台北北區營業處	台北市士林區通河西街	台北市社子地區	100	75	51.7	含增設臨變25MVA*1
興仁S/S	台北北區營業處	新北市淡水區興仁路	新北市淡水區及三芝區部分地區	75	50	57.8	含增設臨變25MVA*1
康寧S/S	台北北區營業處	台北市內湖區五分街	台北市內湖區及新北市汐止區部分地區	100	75	38.9	含增設臨變25MVA*1
中研S/S	台北北區營業處	台北市南港區研究院路	台北市南港區及新北市汐止、深坑、石碇部分地區	75	50	44.5	
淡興S/S	台北北區營業處	新北市淡水區登輝大道埤島里	新北市淡水區	50	0	0.0	含增設臨變25MVA*2(沙崙D/S 22.8kV系統緊急轉供備用電源)

變電所名	轄屬區營業處	所在地	供電範圍	主變裝置容量(MVA)	主變可靠容量(MVA)	前一年主變最大負載(MVA)	備註
天母S/S	台北北區營業處	台北市石牌路二段	台北市北投區	75	50	37.2	
鶯北S/S	台北西區營業處	新北市樹林區	新北市樹林區	50	25	53.2	已增設臨變25MVA*2因應
自強S/S	台北西區營業處	新北市三重區	新北市三重區、蘆洲區	75	50	56.1	
五股S/S	台北西區營業處	新北市五股區	新北市五股區、泰山區	50	25	88.0	已增設臨變25MVA*3因應
鶯南S/S	台北西區營業處	新北市鶯歌區	新北市鶯歌區	50	25	90.8	已增設臨變25MVA*3因應
灰磘S/S	台北西區營業處	新北市蘆洲區	新北市蘆洲區	75	50	99.7	已增設臨變25MVA*2因應
樹安(臨)S/S	台北西區營業處	新北市樹林區	新北市樹林區	125	100	82.9	臨時變電所
八里S/S	台北西區營業處	新北市八里區	新北市八里區、林口區、五股區	100	75	48.7	
西濱(臨)S/S	台北西區營業處	新北市八里區	新北市八里區台北港區域	50	25	24.1	臨時變電所
新莊S/S	台北西區營業處	新北市新莊區	新北市新莊區	50	25	25.4	已增設臨變25MVA*3因應
西盛S/S	台北西區營業處	新莊區	新北市新莊區、樹林區	50	25	90.1	已增設臨變25MVA*3因應
崗二S/S	南投區處	南投縣南投市	南崗工業區、南投市	75	50	39.3	已增設臨變25MVA*1因應
名間S/S	南投區處	南投縣名間鄉	竹山鎮、集集鎮、名間鄉、松柏村、中寮鄉、新街村	75	50	30.2	
竹山S/S	南投區處	南投縣竹山鎮	竹山鎮、鹿谷鄉	75	50	36.6	
水里S/S	南投區處	南投縣水里鄉	鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉、名間鄉、集集鎮	50	25	15.9	
魚池S/S	南投區處	南投縣魚池鄉	魚池鄉、埔里鎮	50	25	8.6	
水社S/S	南投區處	南投縣魚池鄉	魚池鄉、信義鄉、水里鄉	25	12.5	9.1	
仁化S/S	南投區處	台中市大里區	仁化工業區、大里區、太平區	75	50	32.5	
萬豐S/S	南投區處	台中市霧峰區	霧峰區、烏日區、草屯鎮	50	25	39.0	已增設臨變25MVA*1因應
中興S/S	南投區處	南投縣中興新村	草屯鎮、南投市、中興新村	50	25	41.5	已增設臨變25MVA*1因應
南崗S/S	南投區處	南投縣南投市	南崗工業區、南投市	50	25	36.2	
北山S/S	南投區處	南投縣國姓鄉	埔里鎮、國姓鄉	50	25	9.4	
草屯S/S	南投區處	南投縣草屯鎮	草屯鎮、霧峰鄉、南投市	75	50	37.6	
衛武S/S	鳳山區處	高雄市鳳山區	高雄市苓雅區及高雄市鳳山區	75	50	36.6	
築港S/S	鳳山區處	高雄市前鎮區	高雄市小港區臨海工業區	50	25	23.6	
漁港S/S	鳳山區處	高雄市前鎮區	高雄市小港區臨海工業區	50	25	27.4	
翠屏S/S	鳳山區處	高雄市小港區	高雄市小港區及臨海工業區	75	50	30.2	
源海S/S	鳳山區處	高雄市小港區	高雄市小港區臨海工業區	75	50	31.9	
小港S/S	鳳山區處	高雄市小港區	高雄市小港區及臨海工業區	100	75	37.7	
東亞S/S	鳳山區處	高雄市小港區	高雄市小港區及臨海工業區	50	25	20.4	
上寮S/S	鳳山區處	高雄市大寮區	高雄市大寮區大發工業區及大寮區北端	75	50	36.7	

變電所名	轄屬區營業處	所在地	供電範圍	主變裝置容量(MVA)	主變可靠容量(MVA)	前一年主變最大負載(MVA)	備註
昭明S/S	鳳山區處	高雄市大寮區	高雄市大寮區林園區	50	25	37.5	
潮寮S/S	鳳山區處	高雄市大寮區	高雄市大寮區大發工業區	75	50	53.2	
嶺口S/S	鳳山區處	高雄市大樹區	高雄市大樹區北側及旗山區南側	50	25	14.6	
仁大S/S	鳳山區處	高雄市仁武區	高雄市仁武區及鳥松區北側	100	75	48.4	
美濃S/S	鳳山區處	高雄市美濃區	高雄市美濃區、旗山區、杉林區、六龜區	50	25	24.3	
甲仙S/S	鳳山區處	高雄市甲仙區	高雄市甲仙區、那瑪夏區、六龜區、杉林區	50	25	7.2	
水林S/S	雲林區處	雲林縣水林鄉順興村順興路	水林鄉市區及蔦松村、口湖鄉水井、成龍村	50	25	16.4	
口湖S/S	雲林區處	雲林縣口湖鄉湖東村文明路	口湖鄉市區、埔南、頂湖、金湖、蚵寮、台子村	50	25	9.7	
東北S/S	雲林區處	雲林縣東勢鄉東北村東勢東路	東勢鄉市區、台西鄉五塊厝、四湖鄉四湖、北港鎮蘇秦	50	25	21.7	
元長S/S	雲林區處	雲林縣元長鄉頂寮村中坑路	元長鄉市區、北港鎮北區、土庫鎮綺湖	50	25	30.7	
崙背S/S	雲林區處	雲林縣崙背鄉東明村南昌路	崙背鄉市區、水尾、草湖村二崙鄉市區、油車、崙厝村麥寮鄉興華村	50	25	33.1	
橋村S/S	雲林區處	雲林縣麥寮鄉崙後村	麥寮鄉市區、三盛、崙豐、山寮、施厝村台西鄉新興區	75	50	35.8	
大美S/S	雲林區處	雲林縣莿桐鄉大美村	莿桐鄉市區、饒平、六合、義和村斗六市十三分、虎溪里、竹園子	50	25	31.4	
濁水S/S	雲林區處	雲林縣林內鄉烏塗村	林內鄉坪頂、烏塗村、烏麻村、莿桐鄉饒平村	25	0	10.8	
西螺S/S	雲林區處	雲林縣西螺鎮社口路	西螺鎮市區、莿桐鄉饒平、鹿場村二崙鄉永定、二崙村	75	50	47.4	
土庫S/S	雲林區處	雲林縣土庫鎮西平里馬光路	土庫鎮市區、虎尾鎮墾地、大屯、褒忠鄉龍岩以東地區	75	50	38.1	
豐田S/S	雲林區處	大埤鄉嘉興村嘉興東路	大埤鄉市區、古坑鄉麻園、斗南鎮石牛溪以南地區	50	25	28.3	
古坑S/S	雲林區處	古坑鄉浦仔村浦仔	古坑鄉市區、水碓、草嶺、荷苞村、斗六市嘉東、大崙地區	50	25	31.5	
雲港S/S	雲林區處	北港鎮樹腳里大同路	北港鎮市區、北好、草湖村地區、水林鄉土間厝、蔦松村	50	25	31.7	
隆田S/S	新營區處	官田區隆本里	台南市麻豆區、官田區、大內區一帶	75	50	34.0	
白河S/S	新營區處	白河區	台南市白河區、後壁區及東山區一帶	50	25	32.9	
學甲S/S	新營區處	學甲區煥昌里中正路7	台南市學甲區、麻豆區一帶	75	50	43.3	
新東S/S	新營區處	新營區土庫里卯舍路	台南市新營區、鹽水區、後壁區一帶	75	50	43.5	
麻豆S/S	新營區處	麻豆區興國路	台南市麻豆區一帶	75	50	45.7	
官田S/S	新營區處	官田區二鎮里工業路	台南市官田區、官田工業區及六甲區一帶	75	50	38.7	
新西S/S	新營區處	新營區嘉芳里新工路	台南市新營工業區、鹽水區一帶	75	50	30.9	
永華S/S	新營區處	北門區北門里	台南市北門區、將軍區一帶	75	50	33.5	
銅鑼S/S	苗栗區處	苗栗縣銅鑼鄉	銅鑼鄉、西湖鄉、通霄鎮	75	50	43.4	
福德S/S	苗栗區處	苗栗縣公館鄉	公館鄉、獅潭鄉、大湖鄉、泰安鄉、卓蘭鎮、三義鄉、南庄鄉	50	25	20.9	
三義S/S	苗栗區處	苗栗縣三義鄉	銅鑼鄉、三義鄉、通霄鎮	25	0	6.5	
三工S/S	苗栗區處	苗栗縣三義鄉	三義鄉、苑裡鎮、卓蘭鎮	75	50	40.8	

變電所名	轄屬區營業處	所在地	供電範圍	主變裝置容量(MVA)	主變可靠容量(MVA)	前一年主變最大負載(MVA)	備註
霄南S/S	苗栗區處	苗栗縣通霄鎮	三義鄉、苑裡鎮、通霄鎮、台中縣大甲鎮日南里	75	50	32.5	
苑裡S/S	苗栗區處	苗栗縣苑裡鎮	三義鄉、苑裡鎮、通霄鎮、台中縣大甲鎮日南里	75	50	42.6	
日南S/S	苗栗區處	台中市大甲區	三義鄉、苑裡鎮、通霄鎮、台中市大甲區日南里	50	25	33.3	
大埔S/S	苗栗區處	苗栗縣竹南鎮	竹南鎮、頭份鎮	75	50	37.1	
竹南S/S	苗栗區處	苗栗縣頭份鎮	竹南鎮、頭份鎮	75	50	33.9	
公館S/S	苗栗區處	苗栗縣竹南鎮	造橋鄉、竹南鎮、後龍鎮	75	50	42.3	
錦水S/S	苗栗區處	苗栗縣造橋鄉	造橋鄉、頭屋鄉、三灣鄉	50	25	20.1	
田美S/S	苗栗區處	苗栗縣南庄鄉	三灣鄉、南庄鄉、頭份鎮、新竹縣峨眉鄉	50	25	10.4	
後龍S/S	苗栗區處	苗栗縣後龍鎮	後龍鎮、造橋鄉、通霄鎮	75	50	32.8	
中苗S/S	苗栗區處	苗栗縣苗栗市	苗栗市	50	25	13.7	
南苗S/S	苗栗區處	苗栗縣苗栗市	苗栗市、後龍鎮、頭屋鄉、公館鄉、西湖鄉	100	75	45.3	
銅平S/S	苗栗區處	苗栗縣銅鑼鄉	公館鄉、銅鑼鄉	75	50	36.2	