

台北市地區變電所電磁場量測結果

資料更新日期 民國113年1月

變電所	所在地(00路)	量測年度	量測結果 (毫高斯， mG)
台北P/S	台北市文山區景隆街	112	2.4~144.2
建國D/S	台北市建國南路1段	112	6.2~39.2
南海D/S	台北市南昌路1段	112	3.1~20.1
中正D/S	台北市愛國東路	112	3~47.2
常德D/S	台北市仁愛路1段	112	2.5~18.4
基信D/S	台北市忠孝東路5段	112	3.9~25.3
三張D/S	台北市光復南路	112	3.5~9.8
大安P/S	台北市大安路	111	2.2~64
城中P/S	台北市長沙街	111	2.5~47
松山P/S	台北市塔悠路	112	1.9~40.7
世貿D/S	台北市松智路	111	0.4~3.9
虎林D/S	台北市松德路	111	0.8~44.2
華陰D/S	台北市華陰街	111	3.6~85
臥龍D/S	台北市基隆路	111	2.5~45.3
成都D/S	台北市成都路	111	1.8~20.2
大直D/S	台北市中山區北安路	112	0.5~11.8
西湖D/S	台北市內湖區堤頂大道	112	1.0~19.6
民權D/S	台北市民權東路	112	3.2~26.2
北資D/S	台北市南港區港東街	112	1.0~19.6
週美D/S	台北市內湖區行愛路	111	2.9~23.6
大同P/S	台北市大同區老師里16鄰延平北路	111	1.5~18.7
長春D/S	台北市中山區長春路	112	2.0~15.1
敦化D/S	台北市中山區南京東路三段	112	2.8~105.3
民生D/S	台北市松山區延壽街	112	1.4~19.5
榮星D/S	台北市中山區建國北路三段	111	2.5~39.1
中崙D/S	台北市松山區南京東路四段	112	1.3~20.1
青年D/S	台北市萬華區中華路	112	12~84
仙渡E/S	台北市北投區立德路	112	0.4~14.2
陽明P/S	台北市北投區行義路	112	2.9~200
百齡D/S	台北市通河東街二段	112	0.9~115.9
蘭雅D/S	台北市士林區士東路	112	3.6~77.4
松江D/S	台北市中山區濱江街	112	1.2~12.5
龍峒S/S	台北市迪化街2段364巷	111	0.2~35.5
建成S/S	台北市太原路	111	0.8~40.3
古亭S/S	台北市南昌路2段	111	1.0~43.1
萬華S/S	台北市大理街160巷26弄	111	2.8~68.3
興雅S/S	台北市永吉路	111	1.6~31.8
農安S/S	台北市農安街	111	2.1~71.2
六張S/S	台北市基隆路3段	111	12.1~144
四平S/S	台北市四平街	111	0.7~42.7
撫遠S/S	台北市塔悠街	111	1.4~21.5

木柵S/S	台北市文山區興隆路四段	111	0.6~8.5
博嘉S/S	台北市文山區萬美街一段	111	0.3~4.1
士林S/S	台北市中山北路5段	111	1.4~35.4
社子S/S	台北市通河西街2段	111	6.5~73.6
內湖S/S	台北市港墘路	111	2~35.2
康寧S/S	台北市五分街	111	1.5~22.6
東興S/S	台北市忠孝東路7段	111	4.2~115
中研S/S	台北市研究院路2段	111	0.3~14.1
天母S/S	台北市行義路37號	111	2.2~43.1
石牌S/S	台北市石牌路2段	111	16.2~85.6
北投S/S	台北市復興四路	111	1.4~25.8